

## **Informace k technickým podmínkám nářadí při postupových hasičských soutěžích SH ČMS pro rok 2014**

### **Sací koše pro požární sport**

Sací koš je vybaven :

- a) Spojkou s oblym závitem podle ČSN 01 4037 pro napojení na sací hadici 110 mm nebo 125 mm.
- b) Zpětným ventilem proti přerušení vodního sloupce v sacích hadicích, sací částí se sítí - oka síta max. 5x5 mm, závitová část spojky sacího koše a výstupky pro použití klíče odpovídají požadavkům ČSN 38 9424 Víčka sacích šroubení.
- c) Vnitřní průměr sacího koše není v žádné jeho části menší než je vnitřní průměr spojky.
- d) Zpětný ventil sacího koše umožňuje úplné vypuštění vody ze sacích hadic.
- e) Zpětný ventil brání přerušení vodního sloupce v sacích hadicích.

S ohledem na již zavedené úchytné prvky v požární technice má sací koš následující rozměry.

| Sací koš | Rozměry v mm      |            |
|----------|-------------------|------------|
|          | Průměr sací části | Max. výška |
| 110      | 220               | 260        |
| 125      | 250               | 320        |

#### **Klasické sací koše používané v PO**



#### **Sací koš S100 a S 110 Turbo**



#### **Sací koš PH Sport s motýlkem**



#### **Sací koš PH Sport s klapkou**



**Sací koš Profi I**



**Sací koš Profi II**



**SPORT – Kněžek**



Zobrazené typy sacích košů vyhovují technickým podmínkám č.j. TP-TS/01-2007

## **Pojistka proti rozpojení spojky DIN**

Povoleno dle Směrnic hasičských sportovních soutěží část II. pravidlo 47 odst. 10 !!!!!

**Pevná spojka B75 kovaná AWG s páčkovou pojistkou**



**Pojistky proti rozpojení DIN spojky**



## Sací požární hadice 110

Savice 2,5 ± 0,05 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků, dle technických podmínek č.j. **TP-TS/03-2008**, nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním . (Pravidlo 47).

**Pro postupové soutěže SH ČMS se povoluje použití i savicového šroubení výrobce X - flame**



**Pro postupové soutěže SH ČMS se povoluje použití nástavce dle Směrnice hasičských sportovních soutěží část II pravidlo 48 odst. 3**



## Motorové stříkačky

Mohou být použity motorové stříkačky, které se podle technických podmínek přiřazují podle velikosti čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem do velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče (pravidlo 48).

**Ostatní nářadí pro provedení disciplín požárního sportu musí odpovídat Směrnici hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy (soubor předpisů SH ČMS-1/17- 2011 pravidlo 48) !!!!**

**Nejpoužívanější přenosná motorová stříkačka PS 12 R**



## Příklady dalších přenosných stříkaček používaných pro PS

Přenosná motorová stříkačka  
PFPN 10-1000 KOMFI



Přenosná stříkačka PFPN 10 -1500



Přenosná motorová stříkačka FOX III - FPN10 – 1000  
FPN10 – 1500  
FPN15 - 1000

